

# ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019 / 2020 гг.

выдан

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Верхнесинячихинская общеобразовательная школа №3»  
МО Алапаевское,

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. МОУ «Верхнесинячихинская общеобразовательная школа №3», пгт. В.Синячиха, ул.Октябрьская, 2;
2. Филиал МОУ «Верхнесинячихинская общеобразовательная школа №3-Бубчиковская средняя общеобразовательная школа, п. Бубчиково, ул. Ленина, 2.

Учреждения готовы к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акты проверки готовности к отопительному периоду от 1.08.2019г,  
27.08.2019г.

Первый заместитель главы Администрации  
МО Алапаевское по ЖКХ, строительству,  
транспорту и связи

  
\_\_\_\_\_ Т.А. Позняк



**АКТ**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 гг.**

п.Бубчиково

«27» августа 2019 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 08 июля 2019г. № 520,

в составе:

- председатель комиссии – Позняк Татьяна Александровна, первый заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское, председатель.
- заместитель председателя комиссии - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления», заместитель председателя.

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Белюсова Наталья Васильевна, ведущий специалист Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Перевалов Валерий Васильевич, Глава Бубчиковской сельской Администрации муниципального образования Алапаевское
- Масляев Николай Аркадьевич, мастер участка - Представитель ОАО «ОТСК» (по согласованию)
- Редюков Виктор Валентинович, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети» (по согласованию) - водоснабжающая организация
- Харлов Алексей Васильевич, начальник Алапаевского участка ОАО «МРСК Урала» ПО Артемовские электрические сети (по согласованию)

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское №520

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)  
в период с 01.08.2019г. по 20.08.2019г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа №3» - Бубчиковская средняя общеобразовательная школа**

(полное наименование предприятия)



С проведением проверки ознакомлен:

*М.В. Куртеев*

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания **филиала МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» - Бубчиковская СОШ**, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, п.Бубчиково, ул.Ленина,д.2
2. Здания школьного гаража.

**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	<b>Выполнено</b>	Акт б/н от 03.06.2019 промывки систем отопления зданий и сооружений (ИП Панов В.А., 03.06.2019)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	дренажи тепловых сетей канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	тепловые пункты теплопотребляющих установок отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	<b>Выполнено</b>	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден директором МОУ «ВССОШ №3» июнь 2019г.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	<b>Выполнено</b>	Муниципальный контракт теплоснабжения № ОТ01ТЭ 0000000159 от 18.02.2019г заключен с ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»
9.	Акт о состоянии трубопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	согласно акта разграничения тепловых сетей у школы нет
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	<b>Выполнено</b>	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., п.Бубчиково, ул.Ленина,2 от 19.08.2019г.
11.	Акты проверки готовности	Не требуется	Индивидуальных тепловых



	индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду		пунктов не имеется
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	<b>Выполнено</b>	1. Акт № 21 от 19.06.2019 подготовки УУТ на отопительный период 2019-2020 2. Акт № 22 от 19.06.2019 подготовки УУТ на отопительный период 2019-2020 3. Акт № 23 от 19.06.2019 подготовки УУТ на отопительный период 2019-2020 4. Акт № 24 от 19.06.2019 подготовки УУТ на отопительный период 2019-2020 5. Акт № 50-АРЭС-19-1656 от 13.08.2019 о проверке и допуске измерительного комплекса 6. Акт № 50-АРЭС-19-1657 от 13.08.2019 о проверке и допуске измерительного комплекса
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	защита систем теплоснабжения отсутствует
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Акт от 09.07.2019 проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	<b>Выполнено</b>	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, утвержден типовой проект № 2-02-37 от 14.марта 1957 года
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден ОАО «ОТСК»
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	<b>Выполнено</b>	Муниципальный контракт теплоснабжения № ОТ01ТЭ 0000000159 от 18.02.2019г заключен с ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Шайбы и сопла элеваторов отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	<b>Выполнено</b>	Задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель <b>нет</b>
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего	Не требуется	тепловые энергоустановки отсутствуют

	планово-предупредительному ремонту.		
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	<b>Выполнено</b>	аварийных запасов расходных материалов не имеем
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии		

**Готово**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**Филиал МОУ «ВССОШ №3» - Бубчиковская СОШ**

(наименование объекта)

**Готово к отопительному периоду 2019-2020 гг.**

**Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):**

1. Акт готовности системы отопления и тепловых сетей к отопительному сезону 2019/2020гг.
2. Акт промывки системы отопления зданий и сооружений от 03.06.2019
3. Акты проверки узлов учета.

Председатель комиссии:  
Заместитель председателя  
комиссии:

Т.А. Позняк  
Т.Д. Антипанова

  


Члены комиссии:

А.Ю. Леонтьев

Н.В. Белоусова

В.В. Перевалов

  
  
  
  
  


По согласованию:

Н.А. Масляев

В.В. Редюков

А.В. Харлов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"24" 08 2019 г.

 / МВ Кутяев /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)